



ТЕПЛОЦЕНТРПРОМ

теплотехническое оборудование

*Все для технологии,
систем отопления,
кондиционирования, ГВС*

ТКП № 13-016 от 25.01.2013 г.

Заказчик: Теплоцентрпром	тел.: (057) 780-60-83
Адрес: Харьков	т/ф.: (057) 729-80-55
Конт. лицо: Денис	e-mail: tcp05@mail.ru

Марка теплообменника: В 25 x 20
Тип теплообменника: пластинчатый паяный

Данные теплотехнического расчета:

Назначение теплообменника:	испаритель			
	Охлаждаемый поток		Нагреваемый поток	
Наименование сред:	Вода		R407C	
Тепловая нагрузка, Q:	14,00 кВт			
	Вход	Выход	Вход	Выход
Температура, °C:	12	5	0	5
Массовый расход, м ³ /ч:	1.715		-	
Падение давления, кПа:	23.3		-	

Технические характеристики:

Поверхность теплообмена, м ²	1.13			
Максимальное давление, бар	32, (225C/27), (155C/31)			
Максимальная температура, °C	225			
Материал припоя	медь			
Материал пластин	AISI 316			
Толщина металла пластин, мм	0,5			
Тип штуцеров	ОС: Резьба	НС: Резьба		
Диаметр штуцеров	ОС: 3/4"	НС: 3/4"		
Материал штуцеров	ОС: Нерж. сталь.	НС: Нерж. сталь.		
Материал рамы	Нерж. сталь			
Масса теплообменника, кг	6,88			

Стоимость оборудования	грн вкл НДС			
Условия поставки	Перевозчик (САТ, Новая почта)			
Срок поставки	1-3 дня			
Гарантия на оборудование	1 год			

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным.

☎ (057) 780-60-83
☎ (057) 729-80-55
✉ denis_teplo@mail.ru
🌐 www.teploobmen.com.ua

Украина, г. Харьков, пр-т Московский 247, оф. 34